

КП «Вишгородтепломережа» ВМР

**Інформація для споживачів  
послуги з постачання теплової енергії**

**Гідравлічний режим теплової мережі:**

№ п/п	Назва котельні	Тиск в подаючому трубопроводі, P1 кгс/см.кв.	Тиск в зворотньому трубопроводу, P2 кгс/см.кв.
1	Котельня № 1 м. Вишгород пр.Мазепи, 4-В	7,2	4,2
2	Котельня № 2 м. Вишгород пр.Мазепи, 4-В	7,4	4,5
3	Котельня № 3 м. Вишгород вул.Київська, 10-Б	7,4	4,6
4	Котельня № 4 с. Хотянівка вул.Київська, 20	2,8	1,6

Для розрахункової витрати мережної води відхилення параметрів від заданого режиму мають бути не більшими ніж:

- тиск у подавальному трубопроводі  $\pm 50$  кПа  $\pm 0,5$  кгс/кв.см/.
- тиск у зворотньому трубопроводі  $\pm 20$  кПа  $\pm 0,2$  кгс/кв.см. (підстава п. 6.2.2. Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.02.2007р. № 71 зі змінами та доповненнями від 05.05.2015р.).