

КП «Вишгородтепломережа» ВМР

Інформація для споживачів
послуги з постачання теплової енергії

Температурний графік теплової мережі в частині температури подавального трубопроводу водяної теплової мережі, який підготовлено за усередненою температурою зовнішнього повітря за проміжок часу 12-24 год.

Для розрахункової витрати відхилення параметрів від заданого режиму мають бути не більшими ніж:

- температура води, що надходить у теплову мережу +/- 3-4/ град.С.

Зниження температури зворотньої мережної води проти графіка не лімітується (підстава п. 6.2.2. Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.02.2007р. № 71 зі змінами та доповненнями від 05.05.2015р.).

Температурний графік відпуску тепла з котельень №1,2,3
в теплові мережі КП «Вишгородтепломережа» ВМР на 2021/2022 р.р.

Температура зовнішнього повітря	Температура в подаючому трубопроводі	Температура в зворотньому трубопроводі
+10	38	33
+9	40	34
+8	42	36
+7	44	37
+6	46	39
+5	48	40
+4	50	41
+3	52	43
+2	54	44
+1	56	45
0	58	47
-1	59	47
-2	61	49
-3	63	50
-4	65	51
-5	67	53
-6	58	53
-7	70	54
-8	72	56
-9	74	57
-10	75	58
-11	77	59
-12	79	60
-13	80	61
-14	82	62
-15	84	63
-16	85	64
-17	87	65
-18	89	67
-19	90	67
-20	92	68
-21	93	69
-22	95	70